Suporte (GridUNESP) - Problema #62
Manutencão on Ar Condicionado

08 Feb 2010 10:04 - Allan Szu

Status:	Resolvida	**Start date:**	08 Feb 2010
Priority:	Normal	**Due date:**	08 Feb 2010
Assignee:	Allan Szu	**% Done:**	100%
Category:		**Estimated time:**	0.00 hour
Target version:			

Description

Na sexta feira passada dia 05/02/2010, os técnicos da Dalla vieram avaliar os AC do datacenter.
Relatório:
Uns dos compressores estava com chave disjuntor do compressor desligado.
o AC do lado esquerdo apresentava um pequeno vazamento e o gás foi reposto.
O set point dos AC estavam em 22 graus; agora está em 20.Temperatura dos dois AC marcando 22 graus com todos os nodes ligados, porém sem jobs.